

Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 17-000544-PR01

(GAS-C01-0511-de-02)



Auftraggeber **Noblesse Türfüllungen GmbH & Co. KG**
Ludwigstr. 32
76768 Berg
Deutschland

Produkt	einbruchhemmende Außentüre
Bezeichnung	AluDesign, AL20001
Außenmaß (B x H)	1700 mm x 2390 mm
(Rahmen) Material	Aluminium, AluDesign
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	einwärts, einflügelig, dreh
Verglasung	Klasse P4A nach DIN EN 356
Beschläge	G-U; security automatic TZ102040

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 15-000761-PR04 vom 20. Mai 2016

Prüfbericht 17-000544-PR01

(GAS-C01-0511-de-01) vom 18.08.2017

Konstruktionsunterlagen Anlage 1, Seite 1 bis 17

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2 / RC 2 N*)

*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

12.12.2017

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Simon Stürer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 23 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (17 Seiten)

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einbruchhemmende einflügelige Türe RC 2 / RC 2 N, 1200 mm x 2385 mm im Profilsystem AluDesign 2; mit einseitig flügelüberdeckendem Paneel, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic TZ 102040, G-U	Ausführung beidseitiger flügelüberdeckender Paneele Ausführung eines beidseitig flügelüberdeckenden Panels im Profilsystem AluDesign 2 Anlage 1, Seite 1 bis Seite 2 Ausführung einer Verglasung und der Einsatzfüllung jeweils mit einer Dicke von 48 mm, mit den entsprechenden Glasausschnitten im Profilsystem AluDesign 2 Anlage 1, Seite 3 bis Seite 6	Ergebnisprotokoll 15-000761-PR05 vom 15.06.2016
2.	Einbruchhemmende einflügelige Türe RC 2 / RC 2 N, 1200 mm x 2385 mm im Profilsystem AluDesign 2; mit einseitig flügelüberdeckendem Paneel, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic TZ 102040, G-U Einbruchhemmende einflügelige Türe RC 2 / RC 2 N, 1200 mm x 2350 mm, im Profilsystem Thermosecur, als Vollblattflügel, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic 4, G-U	Alternativer Vollblattflügel Ausführung des AluDesign Vollblatt Flügel mit den entsprechenden geprüften Glaseinsätze des Vollblatt-Flügel AluDesign 2 und Thermosecur Anlage 1, Seite 7 bis Seite 11	Ergebnisprotokoll 15-000765-PR05 vom 15.06.2016 Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 12-001240-PR01 vom 12.11.2012
3.	Einbruchhemmende einflügelige Türe mit Seitenteil RC 2 / RC 2 N, 1700 mm x 2390 mm im Profilsystem AluDesign 2; mit Einsatzfüllung, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic TZ 102040, G-U Einbruchhemmende einflügelige Türe RC 2 / RC 2 N, 1200 mm x 2350 mm, im Profilsystem Thermosecur, als Vollblattflügel, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic 4,	Alternative Schlossvarianten Verwendung der alternativen Schlossvarianten, wie im Zeichnungssatz im Profilsystem AluDesign 2 Anlage 1, Seite 12 bis Seite 13	Prüfbericht Nr.: 15-000765-PR04 vom 20.05.2016 Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 12-001240-PR01 vom 12.11.2012 Gutachtliche Stellungnahme Nr.: 255 33556 vom 16.04.2007

Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
4.	Einbruchhemmende einflügelige Türe mit Seitenteil RC 2 / RC 2 N, 1700 mm x 2390 mm im Profilsystem AluDesign 2; mit Einsatzfüllung, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic TZ 102040, G-U	Alternative Profilkopplungen Verwendung von verschraubten Profilkopplungen für gekoppeltes Seitenteil und / oder Oberlicht im Profilsystem AluDesign 2 Anlage 1, Seite 14 bis Seite 16	Prüfbericht Nr.: 15-000765-PR04 vom 20.05.2016
5.	Einbruchhemmende einflügelige Türe mit Seitenteil RC 2 / RC 2 N, 1700 mm x 2390 mm im Profilsystem AluDesign 2; mit Einsatzfüllung, dreiteiliges Fallen Schloss, Secury Automatic TZ 102040, G-U	Ausführung von glasteilenden Sprossen Ausführung von Seitenteil, Oberlicht und Türflügel mit glasteilenden Sprossenprofilen im Profilsystem AluDesign 2 Anlage 1, Seite 17	Prüfbericht Nr.: 15-000765-PR04 vom 20.05.2016

Ende der Typenliste.